

**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРGETИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

АКТ обследования № _____
на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки
коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии
г. Иркутск от « 15 » января 2019 г.

1. Иркутское городское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)

адрес (место нахождения): г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 кор.26А

контактный телефон: (3952) 500-874

2. В лице внештатного инспектора ООО «Иркутскэнергосбыт» Неверовского Юрия Владимировича

действующего на основании Удостоверения №993 от 15.05.2017 г.
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования)

3. В присутствии (указать, если присутствовали): ООО УКП «Березовый-1»

Инженер Онищенко Константин Константинович

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и лица, представляющего его интересы в ходе обследования)

(фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)

(иные лица, участвующие в обследовании)

4. Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки: коллективного (общедомового)

(индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового))

прибора учета тепловой энергии

(холодной воды, горячей воды, электрической энергии, природного газа, тепловой энергии)

5. По адресу: г. Иркутск, Маркова (Иркутский район), м-н. Березовый, 73

6. Обследование проведено: путем осмотра

(указать, каким образом проведено обследование:
путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений)

с использованием следующих инструментов -

(указать наименование инструмента, если он используется при проведении обследования, а если используется средство измерения - указать его метрологические характеристики и дату истечения очередного межпроверочного интервала средства измерения)

7. В результате обследования установлено: отсутствие технической возможности
установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии

8. Техническая возможность установки прибора учета отсутствует ввиду установления следующих критериев отсутствия такой возможности:

– установка приборов соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного дома невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем и без создания новых внутридомовых инженерных систем (п.2а приказа № 627 от 9.12.2011г.)
(требуется создание узла ввода тепловой сети в здание и помещения для его размещения).

(указать конкретные критерии отсутствия технической возможности установки прибора учета)

9. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии): отсутствует

10. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

 (Ю.В. Неверовский)

 (К.К. Онищенко)